

Zadavatel:

Město Velká Bíteš

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

IČO: 00295647

Zastoupený: Ing. Markétou Lavickou, starostkou obce

Kontaktní osoba pro účely veřejné zakázky: Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.

Telefon: 739 049 484 E-mail: capek@ipi.cz

Ve Žďáře nad Sázavou dne 08.02.2024

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel tímto poskytuje první vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velká Bíteš-Košíkov, Chodník podél silnice II/395“.

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Ve výkaze pro SO 301 je položce 25 uvedena trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká; D

= 110,0 mm; s = 2,20 mm; l = 4 000,0 mm – 31,26m a v položce 27 trubka plastová

kanalizační PVC-U; hladká; D = 160,0 mm; s = 3,20 mm; l = 4 000,0 mm – 137,98m

V TZ je uvedena trubka PVC – U SN 12 d 250mm, tato ve výkazech chybí, chybí také

montáž tohoto potrubí. Ve výkaze by také měla být uvedena jednoznačně požadovaná pevnost potrubí.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli je určeno kam se bude odvážet přebytečná zemina.

V TZ uvedeno: Vytačená zemina bude odvezena na určenou skládku na staveništi. Rýha bude zasypána zhutněnou vytěženou zeminou na hodnotu min. 96% PS, pod navrženými chodníky a zpevněnými plochami bude zásyp proveden šterkodrtí po pláň navržených komunikací se zhutněním po vrstvách.

Odpověď: Aktualizovaný výkaz výměr v příloze. Byly opraveny profily potrubí (položky č. 25 a 27), podle projektové dokumentace. U obou položek je i příslušná montáž, avšak jedna položka montáže potrubí je na listu SO 301 – uznatelné náklady.

Kam se bude odvážet zemina, není určeno. Ve výkazu výměr jsou přesuny uvažovány předpokládanou vzdáleností. Část vytěžené zeminy bude použita pro zásypy v souladu s projektovou dokumentací.

Příloha č. 1: Aktualizovaný výkaz výměr. Zadavatel požaduje nacenění aktualizovaného VV

Na základě doplnění zadavatele se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 23.02.2024 do 10:00 h

Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.